



- - trzymacz drzwiowy
- Ⓜ - napęd drzwiowy / okienny
- - Centrala oddymiania
- - Zasilacz 24VDC
- - HDGs 3x2,5 PH90
- - DMY 2x1,5

INWESTO ZENON SOLCZAK UL. ALEJA 3 MAJA 20 LOK.1 05-120 LEGIONOWO
Nazwa zamierzenia budowlanego: PROJEKT ODDYMIANIA W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 IM. BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ DO AKTUALNYCH WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ
Adres: ul. Ogrodowa 42/44; Warszawa
Tytuł rysunku: RZUT II PIĘTRA ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH
Projektant: mgr inż. Paweł Jarosz mgr inż. Paweł Jan Radzimirski MAZ/0566/PBE/16
branża elektryczna
Skala: 1:100 Data: XII 2021r. Nr rys. O 03